

受检单位名称	中国华冶科工集团有限公司陈台沟工程项目部																																																					
报告编号	LA/BG1008-081-2024																																																					
检验报告相关信息	<p style="text-align: right;">LA/BG-1007-1/0-2019</p> <p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院 金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检验报告</p> <p>报告编号: LA/BG1008-081-2024 第 1 页 共 6 页</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">委托单位</td> <td>名称</td> <td colspan="2">中国华冶科工集团有限公司陈台沟工程项目部</td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td colspan="2">鞍山市立山区陈台沟</td> </tr> <tr> <td>联系人</td> <td>吴文龙</td> <td>电 话</td> <td>13314037512</td> </tr> <tr> <td>设备名称</td> <td>螺杆式空气压缩机</td> <td>设备型号</td> <td>R160IU-A8</td> </tr> <tr> <td>设备编号</td> <td>39960 DYEG AK F</td> <td>检验地点</td> <td>空压机室</td> </tr> <tr> <td>检验类别</td> <td>委托检验</td> <td>设备状态</td> <td>适检</td> </tr> <tr> <td>制造单位</td> <td>上海英格索兰压缩机有限公司</td> <td>安标证号</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>出厂日期</td> <td>2010年6月</td> <td>检验日期</td> <td>2024年7月3日</td> </tr> <tr> <td>检验依据</td> <td colspan="3">AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》</td> </tr> <tr> <td>存在问题与建议</td> <td colspan="3">/</td> </tr> <tr> <td>检验结论</td> <td colspan="3"> <p>依据 AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》,对该空气压缩机进行检验,共检测二十四项(除转速以外),A类六项全部合格,B类八项全部合格,C类十项全部合格,综合判定合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 7 月 10 日 检验检测专用章 </div> </td> </tr> <tr> <td>检验周期</td> <td colspan="3">建议下次检验于 2025 年 7 月 3 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害,使用前应再次检验。</td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">主检: 李志刚 审核: 张业中 批准: 张业中</p>			委托单位	名称	中国华冶科工集团有限公司陈台沟工程项目部		地址	鞍山市立山区陈台沟		联系人	吴文龙	电 话	13314037512	设备名称	螺杆式空气压缩机	设备型号	R160IU-A8	设备编号	39960 DYEG AK F	检验地点	空压机室	检验类别	委托检验	设备状态	适检	制造单位	上海英格索兰压缩机有限公司	安标证号	/	出厂日期	2010年6月	检验日期	2024年7月3日	检验依据	AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》			存在问题与建议	/			检验结论	<p>依据 AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》,对该空气压缩机进行检验,共检测二十四项(除转速以外),A类六项全部合格,B类八项全部合格,C类十项全部合格,综合判定合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 7 月 10 日 检验检测专用章 </div>			检验周期	建议下次检验于 2025 年 7 月 3 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害,使用前应再次检验。			备注			
委托单位	名称	中国华冶科工集团有限公司陈台沟工程项目部																																																				
	地址	鞍山市立山区陈台沟																																																				
联系人	吴文龙	电 话	13314037512																																																			
设备名称	螺杆式空气压缩机	设备型号	R160IU-A8																																																			
设备编号	39960 DYEG AK F	检验地点	空压机室																																																			
检验类别	委托检验	设备状态	适检																																																			
制造单位	上海英格索兰压缩机有限公司	安标证号	/																																																			
出厂日期	2010年6月	检验日期	2024年7月3日																																																			
检验依据	AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》																																																					
存在问题与建议	/																																																					
检验结论	<p>依据 AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分:固定式空气压缩机》,对该空气压缩机进行检验,共检测二十四项(除转速以外),A类六项全部合格,B类八项全部合格,C类十项全部合格,综合判定合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 7 月 10 日 检验检测专用章 </div>																																																					
检验周期	建议下次检验于 2025 年 7 月 3 日前进行。如发生新安装、大修、改造及重大自然灾害,使用前应再次检验。																																																					
备注																																																						
检验人员	李岐、李志刚																																																					
主检人	李志刚																																																					
审核人	关守安																																																					

现场检测照片



Ingersoll Rand	
Industrial Technologies	
DESCRIPTION 名称	SCREW AIR COMPRESSOR 螺杆空压机
MODEL 型号	R160IU-A8 ROTARY 固定式
SERIAL NO. 编号	39960 DYFG AK F
CAPACITY 容积流量	26 m ³ /min
PRESSURE 排气压力	0.8-0.85 MPa
RATED POWER 额定功率	160 KW
INPUT SPECIFIC POWER 输入比功率	1.5 KW/m ³ /min
GROSS WEIGHT 重量	3230 kg
DIMENSIONS 外型尺寸	1665x1665x1665 mm
PRODUCTION DATE 出厂日期	2010.06



SHANGHAI INGERSOLL-RAND COMPRESSOR LTD. CHINA
中国 上海英格索兰空压机有限公司